



SO 01-úsek1: Montáž NN zemný kábel a istiacich skriň od PRIS č.1 po PRIS č.11
(N)AYY-J 3x240+120 SM/SM dl.102m, 2xPRIS
do výkopu pripolozit optickú chráničku HDPE40

SO 01-úsek2: Montáž NN zemný kábel a istiacich skriň od TS po PRIS č.10
(N)AYY-J 3x240+120 SM/SM dl.1164m, 9xPRIS
do výkopu pripolozit optickú chráničku HDPE40

MŪTNE
Záhrady
M = 1:500

- LEGENDA:**
- EXISTUJÚCE NN VZDUŠNÉ VEDENIE
 - NOVÉ ZEMNÉ NN VEDENIE
 - - - EXISTUJÚCE VN ZEMNÉ VEDENIE 3x1x70
 - OCHRANNÉ PÁSMO SSD
 - PLOT MUROVANÝ/PLETIVO
 - VODOVOD, VODOVODNÉ PŘIPOJKY
 - DOMOVÁ PŘIPOJKA ZEMNÁ EXIST.
 - DOMOVÁ PŘIPOJKA VZDUŠNÁ EXIST.
 - EXISTUJÚCE PODPERNÉ BODY NN/DP
 - EXIST. KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA
 - ↔ ZVODIČE PŘEPĀTIA NN/VN EXIST.
 - UZEMNENIE NN NOVÉ
 - SKRĀNA PRIS NOVĀ ULOŽ. V ZEMI
 - mapa KN-E
 - mapa KN-C
 - hranica intravilánu

SPOLČNÝ OBCENÝ ÚRAD
SCHVAĽUJE SA
podľa podmienok rozhodnutia

Stavba pozostáva z NN zemného kábla uloženého v zemnom výkopu v chráničke spolu s pripolozenou optickou chráničkou.
Trasa bude plynúť popri obecnnej ceste a v pozemkoch, aby nedošlo k ich poškodeniu prírodnými silami.
Napájacím bodom bude exist. trafostanica Mútna-Záhrady.
Trasa bude spolu 1266m.

zo dňa: 27. 07. 2021

zn.: SOcÚ/ 21/0550/MU
Podpis:



STREDOSLAVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s. PRÍPRAVA VÝROBY A PROJEKTY		Dátum: 02/2021
Názov stavby: 12621 - Mútna - Záhrady - Rozšírenie NNK		Stupeň: DÚP
Meno: 1:500		Formát: SSD, a.s.
Formát: 12 x A4		Číslo výkresu: 2
Kresil: Ing. Vladimír Buhál	Projektovateľ: Ing. Vladimír Buhál	Zodpovedný projektant: Ing. Jozef Buchta
19-2-P	19-2-P	19-2-P